

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«27» февраля 2026 г., 69260061000220920894

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Твери Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«19» марта 2026 г., 15 час. 00 мин. № 2602/002-69/150-ВО/А

(дата и время составления акта)

г. Тверь, б-р Цанова, д. 2

(место составления акта)

**Акт профилактического визита
обязательного**

(обязательный/по инициативе)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «27» февраля 2026 г., № 2602/002-69/150-ВО/Р, учетный номер проверки 69260061000220920894.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен:

1. Колесова Александра Олеговна – инспектор ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС по Тверской области
(государственный инспектор города Твери по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен)

6. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Тверская, г Тверь, ул Озерная, Дом 12 Литера "А"

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

7. Контролируемое лицо:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ТВЕРСКОЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И СЕРВИСА" ИНН 6903006879, адрес регистрации юридического лица: 170008,
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТВЕРЬ, УЛ. ОЗЕРНАЯ, Д.12

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «17» марта 2026 года, 10 час. 00 мин.


по «18» марта 2026 года, 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовая пояс)

проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.



(указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «18» марта 2026 года, 11 час. 30 мин.

по «18» марта 2026 года, 13 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

2) истребование документов

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «17» марта 2026 года, 10 час. 00 мин.

по «17» марта 2026 года, 11 час. 30 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Не рассматривались

(указываются рассмотренные при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам профилактического визита установлено:

1. На объекте защиты ориентация плана эвакуации не соотнесена с местом его размещения (1, 2, 3 этажи). Основание: ст. 20 ФЗ № 6 ч. 3 ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123; п. 5 ППР в РФ, п. 9.3.9.4 ГОСТ 34428-2018
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 5 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Прав: противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 О разработке планов эвакуации людей при пожаре из зданий или сооружений (кроме жилых домов) с постоянными рабочи: местами на этаже для 10 и более человек, которые размещаются на видных местах.
2. На объекте защиты допускаются к работе лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по дополнительн: профессиональным программам в области пожарной безопасности. Основание: п. 3 Правил противопожарного режима в Р: утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), п. 4 Приказа МЧС России от 16 декабря 2024 г. № 1120 «Об определении поряд: видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарно: инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящ: обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (далее - Приказ МЧС Росси: 1120)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 3 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утвержден: Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
3. На объекте защиты допускается размещение огнетушителей без специальных подставок, исключающих опрокидывание и: падение, а также на высоте более 1,5 метров до верха корпуса огнетушителей (электрощитовая, сварочная мастерская). Основани: п. 409 ППР в РФ
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Прав: противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до вер: корпуса огнетушителя либо в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание.
4. Допускает эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) (сварочная мастерская). Основание: п. 35 в ППР РФ
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Прав: противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:

Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

5. На объекте защиты допускается эксплуатация двери эвакуационного выхода, открывающаяся не по направлению выхода (дв. расположенная на 2 этаже). Основание: п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути выходы»; п. 27 д ППР в РФ
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 27 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.
6. Не обеспечена работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, а именно ручной пожарный извещатель эксплуатируется со сломанной крышкой на 2 этаже здания. Основание: п. 54 ППР в РФ
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
7. Не обеспечено исправное состояние устройств для самозакрывания дверей эвакуационных выходов. Основание: п. 14 ППР в РФ
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений самозакрывания.
8. Системы противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) эксплуатируются сверх срока службы, техническое состояние приборов кабельных линий исчерпало свой ресурс. Основание: п. 54 ППР в РФ; акт обследования ООО «МСП ВДПО» от 12 марта 2026г
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзора (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Документы не прилагаются

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

13. Способ проведения профилактического визита:

3 - дистанционные технологии не применялись

(указывается способ проведения профилактического визита)

Инспектор ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС по Тверской области (государственный инспектор города Твери по пожарному надзору) Колесова Александра Олеговна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00F454C6FB110757D4115E610367C38209
Владелец: Колесова Александра Олеговна
Действителен с 01.12.2025 по 24.02.2027

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит)

подпись

Колесова Александра Олеговна - Инспектор ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС по Тверской области (государственный инспектор города Твери по пожарному надзору), телефон: 84822666805, e-mail: ond-tver@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

