

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«27» февраля 2026 г., 69260061000220920894
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Твери Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«19» марта 2026 г., 15 час. 00 мин. № 2602/002-69/150-ВО/П

(дата и время составления предписания)

г. Тверь, б-р Цанова, д. 2

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «27» февраля 2026 г., № 2602/002-69/150-ВО/П, учетный номер проверки 69260061000220920894.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Колесова Александра Олеговна – инспектор ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС по Тверской области
(государственный инспектор города Твери по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Тверская, г Тверь, ул Озерная, Дом 12 Литера "А"

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТВЕРСКОЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И СЕРВИСА" ИНН 6903006879, адрес регистрации юридического лица: 170008, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТВЕРЬ, УЛ. ОЗЕРНАЯ, Д.12

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «17» марта 2026 года, 10 час. 00 мин.

по «18» марта 2026 года, 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)


8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты ориентация плана эвакуации не соотнесена с местом его размещения (1, 2, 3 этажи). Основание:

ст. 20 ФЗ № 69; ч. 3 ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123; п. 5 ППП в РФ, п. 9.3.9.4 ГОСТ 34428-2018

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 5 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»



Нарушенное обязательное требование:

О разработке планов эвакуации людей при пожаре из зданий или сооружений (кроме жилых домов) с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек, которые размещаются на видных местах.

Срок устранения нарушения:

19.12.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Соотнести планы эвакуации с местом их размещения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документация

2. На объекте защиты допускаются к работе лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности. Основание: п. 3 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), п. 4 Приказа России от 16 декабря 2024 г. № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (далее - Приказ МЧС РФ № 1120)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

19.12.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Пройти обучение мерам пожарной безопасности

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документация

3. На объекте защиты допускается размещение огнетушителей без специальных подставок, исключая опрокидывание или падение, а также на высоте более 1,5 метров до верха корпуса огнетушителей (электросварочная мастерская). Основание: п. 409 ППР в РФ

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание.

Срок устранения нарушения:

19.12.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Разместить огнетушители в специальные подставки, а так же разместить огнетушители на высоте 1,5 метров до верха огнетушителей

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документация

4. Допускает эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) (сварочная мастерская). Основание: п. 35 в ППР в РФ

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

Срок устранения нарушения:

19.12.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Разместить колпаки (рассеиватели) на светильники

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документация

5. На объекте защиты допускается эксплуатация двери эвакуационного выхода, открывающаяся не по направлению выхода (дверь, расположенная на 2 этаже). Основание: п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 27 д ППР в РФ

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 27 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

Срок устранения нарушения:

19.12.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Изменить направление открывания двери эвакуационного выхода

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документация

6. Не обеспечена работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, а именно ручной пожарный извещатель эксплуатируется со сломанной крыпкой на 2 этаже здания. Основание: п. 54 ППР в РФ

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

19.12.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Заменить сломанную крышку ручного пожарного извещателя

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документация

7. Не обеспечено исправное состояние устройств для самозакрывания дверей эвакуационных выходов. Основание: п. 14 ППР в РФ

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу) приспособлений для самозакрывания.

Срок устранения нарушения:

19.12.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить исправное состояние устройства для самозакрывания дверей эвакуационных выходов

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документация

8. Системы противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) эксплуатируются сверх срока службы, техническое состояние приборов и кабельных линий исчерпало свой ресурс. Основание: п. 54 ППР в РФ; акт обследования ООО «МСИ ВДПО» от 12 марта 2026г

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

19.12.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Заменить системы противопожарной защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документация

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Инспектор ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС по
Тверской области (государственный инспектор города Твери по
пожарному надзору) Колесова Александра Олеговна



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Колесова Александра Олеговна - Инспектор ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС по Тверской области
(государственный инспектор города Твери по пожарному надзору), телефон: 84822666805, e-mail: ond
tver@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» _____ 20___ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

